Nogueira
Projetos de incêndio

Checklist de segurança contra incêndio

Inspeção de rotina do imóvel

Imóvel	Data
Endereço	Próxima inspeção
Responsável pela inspeção	Telefone

Item verificado	Sim	Não	N/A	Observação
Documentação				
Documento dos bombeiros válido e acessível				
Projeto aprovado corresponde ao uso atual do imóvel				
Registros de manutenção estão guardados e atualizados				
Rotas e saídas de emergência				
Corredores, escadas e saídas estão desobstruídos				
Portas de saída abrem sem chave e sem travamento				
Portas corta-fogo fecham sozinhas e sem calços				
Sinalização e iluminação de emergência				
Placas visíveis, legíveis e sem obstrução				
Luminárias acendem no teste de falta de energia				
Extintores				
Todos estão no local indicado e com acesso livre				
Carga, lacre e validade em dia (ver checklist de extintores)				
Hidrantes e reserva de água				
Abrigos desobstruídos, com mangueiras e esguicho completos				
Registros sem vazamento e bomba em modo automático				
Nível da reserva de incêndio está adequado				
Alarme e detecção				
Central sem falhas indicadas no painel				
Acionadores acessíveis e sirenes audíveis no teste				
Pessoas e organização				
Brigada definida e treinamento dentro do prazo				
Ocupantes conhecem as rotas e o ponto de encontro				
Materiais combustíveis armazenados de forma adequada				

Pendências e prazo para correção	Assinatura do responsável

Modelo de apoio para rotina interna. Não substitui as normas do Corpo de Bombeiros, a manutenção por empresa qualificada nem a avaliação de um profissional habilitado. Marque N/A para itens que não existem no imóvel.